zał nr 2

OPIS ROBÓT

1 .Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji c.o. w budynku mieszkalnym.

Budynek przy ul. Limanowskiego 12H posiada :

-kondygnacje-2,
- klatek schodowych - 2,
- lokali mieszkalnych – 7,
- pow. użytkowa lokali – 264,57 m^2

2. Projektant zobowiązany jest do złożenia dokumentacji kompletnej umożliwiającej realizację robót wraz z wszelkimi uzgodnieniami i zatwierdzeniami.

W projekcie należy uwzględnić najbardziej ekonomiczne rozwiązania.

3. Projekt powinien uwzględniać n/w warunki
- wykonanie instalacji c.o. z rur stalowych zaciskowych
- grzejniki aluminiowe żeberkowe lub stalowe płytowe, zawory z głowicami termostatycznymi
- remont pomieszczenia w którym będą zamontowane rozdzielacze c.o. , węzeł cieplny wspólny dla kilku budynków, umieszczony w oddzielnym budynku.

P.C.M. Żyrardów Spółka z o.o.
Inspektor Tec. Instal. Sanitarnych
upr. budowl. 8346/23/79
Zbigniew Kurczmarczyk

Zał nr 3

OPIS ROBÓT

1 .Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji c.o. w budynku mieszkalnym.

Budynek przy ul. Limanowskiego 14 posiada :

-kondygnacje-2,
- klatek schodowych - 2,
- lokali mieszkalnych – 11,
- pow. użytkowa lokali – 258,74 m^2

2. Projektant zobowiązany jest do złożenia dokumentacji kompletnej umożliwiającej realizację robót wraz z wszelkimi uzgodnieniami i zatwierdzeniami.

W projekcie należy uwzględnić najbardziej ekonomiczne rozwiązania.

3. Projekt powinien uwzględniać n/w warunki
- wykonanie instalacji c.o. z rur stalowych zaciskowych
- grzejniki aluminiowe żeberkowe lub stalowe płytowe, zawory z głowicami termostatycznymi
- remont pomieszczenia w którym będą zamontowane rozdzielacze c.o. , węzeł cieplny wspólny dla kilku budynków, umieszczony w oddzielnym budynku.

P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.
Inspektor Techniczny Sanitarnych
upr. budowlane nr 346/23/79
Adam Jarczmarczyk

Zał nr 4

OPIS ROBÓT

1 .Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji c.o. w budynku mieszkalnym.

Budynek przy ul. Limanowskiego 20 posiada :

-kondygnacje-2,
- klatek schodowych - 2,
- lokali mieszkalnych – 8,
- pow. użytkowa lokali – 261,50 m^2

2. Projektant zobowiązany jest do złożenia dokumentacji kompletnej umożliwiającej realizację robót wraz z wszelkimi uzgodnieniami i zatwierdzeniami.

W projekcie należy uwzględnić najbardziej ekonomiczne rozwiązania.

3. Projekt powinien uwzględniać n/w warunki
- wykonanie instalacji c.o. z rur stalowych zaciskowych
- grzejniki aluminiowe żeberkowe lub stalowe płytowe, zawory z głowicami termostatycznymi
- remont pomieszczenia w którym będą zamontowane rozdzielacze c.o. , węzeł cieplny wspólny dla kilku budynków, umieszczony w oddzielnym budynku.

P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.
Inspektor Techniczny Sanitarnych
upr. budowl. 8346/23/79
Andrzej Kozłowski

zał nr 5

OPIS ROBÓT

1 .Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji c.o. w budynku mieszkalnym.

Budynek przy ul. Limanowskiego 22 posiada :

-kondygnacje-2,
- klatek schodowych - 2,
- lokali mieszkalnych – 9,
- pow. użytkowa lokali – 259,83 m^2

2. Projektant zobowiązany jest do złożenia dokumentacji kompletnej umożliwiającej realizację robót wraz z wszelkimi uzgodnieniami i zatwierdzeniami.

W projekcie należy uwzględnić najbardziej ekonomiczne rozwiązania.

3. Projekt powinien uwzględniać n/w warunki
- wykonanie instalacji c.o. z rur stalowych zaciskowych
- grzejniki aluminiowe żeberkowe lub stalowe płytowe, zawory z głowicami termostatycznymi
- remont pomieszczenia w którym będą zamontowane rozdzielacze c.o. , węzeł cieplny wspólny dla kilku budynków, umieszczony w oddzielnym budynku.

P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.
Inspektor Techn. Instal. Sanitarnych
upr. nr 8346/23/79
A. Karczmarczyk

zał nr 6

OPIS ROBÓT

1 .Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji c.o. w budynku mieszkalnym.

Budynek przy ul. Limanowskiego 24 posiada :

-kondygnacje-2,
- klatek schodowych - 2,
- lokali mieszkalnych – 10,
- pow. użytkowa lokali – 258,80 m^2

2. Projektant zobowiązany jest do złożenia dokumentacji kompletnej umożliwiającej realizację robót wraz z wszelkimi uzgodnieniami i zatwierdzeniami.

W projekcie należy uwzględnić najbardziej ekonomiczne rozwiązania.

3. Projekt powinien uwzględniać n/w warunki
- wykonanie instalacji c.o. z rur stalowych zaciskowych
- grzejniki aluminiowe żeberkowe lub stalowe płytowe, zawory z głowicami termostatycznymi
- remont pomieszczenia w którym będą zamontowane rozdzielacze c.o. , węzeł cieplny wspólny dla kilku budynków, umieszczony w oddzielnym budynku.

P.O.M. Żyrardów Spółka z o.o.
Inspektor Techniczny Sanitarnych
upr. bud. nr [illegible]46/23/79
Adam Żarczmarczyk

Zał nr 7

OPIS ROBÓT

1 .Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji c.o. w budynku mieszkalnym.

Budynek przy ul. Limanowskiego 26 posiada :

-kondygnacje-2,
- klatek schodowych - 2,
- lokali mieszkalnych – 8,
- pow. użytkowa lokali – 260,35 m^2

2. Projektant zobowiązany jest do złożenia dokumentacji kompletnej umożliwiającej realizację robót wraz z wszelkimi uzgodnieniami i zatwierdzeniami.

W projekcie należy uwzględnić najbardziej ekonomiczne rozwiązania.

3. Projekt powinien uwzględniać n/w warunki
- wykonanie instalacji c.o. z rur stalowych zaciskowych
- grzejniki aluminiowe żeberkowe lub stalowe płytowe, zawory z głowicami termostatycznymi
- remont pomieszczenia w którym będą zamontowane rozdzielacze c.o. , węzeł cieplny wspólny dla kilku budynków, umieszczony w oddzielnym budynku.

P.G.M. Żyrardowska Spółka z o.o.
Inspektor Instalacji Wod.-Kan. i Sanitarnych
uprawnienia budowlane SP/GA/5340/23/79
Adam Karaszmarczyk

Kat nr 8

OPIS ROBÓT

1 .Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji c.o. w budynku mieszkalnym.

Budynek przy ul. Limanowskiego 28 posiada :

-kondygnacje-2,
- klatek schodowych - 2,
- lokali mieszkalnych – 12,
- pow. użytkowa lokali – 314,27 m^2

2. Projektant zobowiązany jest do złożenia dokumentacji kompletnej umożliwiającej realizację robót wraz z wszelkimi uzgodnieniami i zatwierdzeniami.

W projekcie należy uwzględnić najbardziej ekonomiczne rozwiązania.

3. Projekt powinien uwzględniać n/w warunki
- wykonanie instalacji c.o. z rur stalowych zaciskowych
- grzejniki aluminiowe żeberkowe lub stalowe płytowe, zawory z głowicami termostatycznymi
- remont pomieszczenia w którym będą zamontowane rozdzielacze c.o. , węzeł cieplny wspólny dla kilku budynków, umieszczony w oddzielnym budynku.

P.G.M. Żyrardowska Spółka z o.o.
Inspektor Techniczny budowlanych
upr. bud. [illegible]
Adam Jarzębowski

Kat nr 3

OPIS ROBÓT

1 .Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji c.o. w budynku mieszkalnym.

Budynek przy ul. Limanowskiego 12G posiada :

-kondygnacje-2,
- klatek schodowych - 2,
- lokali mieszkalnych – 11,
- pow. użytkowa lokali – 259,29 m^2

2. Projektant zobowiązany jest do złożenia dokumentacji kompletnej umożliwiającej realizację robót wraz z wszelkimi uzgodnieniami i zatwierdzeniami.

W projekcie należy uwzględnić najbardziej ekonomiczne rozwiązania.

3. Projekt powinien uwzględniać n/w warunki
- wykonanie instalacji c.o. z rur stalowych zaciskowych
- grzejniki aluminiowe żeberkowe lub stalowe płytowe, zawory z głowicami termostatycznymi
- remont pomieszczenia w którym będą zamontowane rozdzielacze c.o. , węzeł cieplny wspólny dla kilku budynków, umieszczony w oddzielnym budynku.

P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.
Inspektor Techniczny Sanitarnych
upr. bud. nr SK-[illegible]/6/93/79
Adam Kaźmarczyk