

## Podstawowe wytyczne budowy pochylni

- ▶ powierzchnia posadzki wykonana z antypoślizgowego materiału
- ▶ minimalna szerokość spocznika między pochylnią a wejściem - 150 cm; jeśli szerokość drzwi wymaga dodatkowych manewrów wózkiem - szerokość spocznika odpowiednio powiększamy
- ▶ minimalna szer. pochylni - 120 cm
- ▶ maksymalna długość jednego biegu - 900 cm; w przypadku dłuższych pochylni należy ją podzielić na kilka krótszych odcinków
- ▶ długość spoczników między biegami pochylni - min. 140 cm
- ▶ na całym obwodzie pochylni i spoczników wymagane są krawężniki (część konstrukcji, która zapobiega ześlizgiwaniu się kół z pochylni) o wysokości co najmniej 7 cm
- ▶ odstęp między krawędziami powinien wynosić 100-110 cm

P.G.M. Żyrdów Spółka z o.o.  
Kierownik Działu Technicznego,  
Inwestycji i Remontów  
mgr inż. Witold Ogonowski  
opr. bud. 8-87/Sk-ce