

Żyrardów, dnia 11.10.2019 r.

Wyjaśnienie do zapytania

Dotyczy: „Wymiana stolarki okiennej na okna PCV wraz z parapetami w budynku użyteczności publicznej przy Placu Jana Pawła II nr 2 w Żyrardowie.”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o. udziela odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do Zamawiającego.

Zapytanie brzmiało:

Pytanie nr 1:

Jaki ma być podział skrzydła okiennego, czy ma to być poprzeczka imitująca podział, czy szpros wewnętrzny szybowy?

Odpowiedź:

Należy zastosować szprosy wewnętrzne i naklejane, tzw. szprosy wiedeńskie. Listwa międzyszybowa powinna być brązowa, kolor szprosów – w kolorze okna.

P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.
Prezes Zarządu


mgr Robert Rybicki

P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.
Członek Zarządu


mgr inż. Paweł Rzeszut