

Żyrardów, dnia 25 sierpnia 2009 r.

WYJAŚNIENIA do treści SIWZ

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 165/DZP/2009 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont dachu (ok. 60% powierzchni) budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Żyrardowie przy ul. 1 Maja 59”.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o., działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) udziela wyjaśnień w kwestiach budzących wątpliwości dotyczących SIWZ.

Zapytanie do SIWZ brzmiało: o wyjaśnienie pozycji 20 przedmiaru: Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej – elementy wykończeniowe – gąsiorzy. Analogia blacha powlekana – Jaki typ blachy należy wziąć pod uwagę?

Odpowiedź.

Należy zastosować blachę powlekaną płaską– imitującą rąbek stojący.