



Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Mieszkaniowej
Żyrardów Sp. z o.o.



ul. Armii Krajowej 5
96-300 Żyrardów

NIP 838-000-04-17
Regon: 750087960

KRS 0000100226
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 833 000 PLN

Żyrardów, dnia 8 maja 2009 r.

Do wszystkich Wykonawców

WYJAŚNIENIA do treści SIWZ

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP/86/2009 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę asortymentu elektrycznego”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o., działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) udziela wyjaśnień w kwestiach budzących wątpliwości dotyczących SIWZ:

Część pierwsza dotycząca SIWZ

1. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 15 maja 2009 r. do godziny 12:30.
2. Zamawiający nie wymaga wniesienia przed zawarciem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Część druga dotycząca specyfikacji materiałowej

- Poz. 6 Proszę o podanie średnicy dekła
Wyjaśnienie: dekiel do puszek uniwersalny z wężem
- Poz. 10,11 Proszę podać charakterystykę gniazda i wykonanie
Wyjaśnienie: gniazda bezpiecznikowe porcelanowe do wkładek topikowych
- Poz. 16 Proszę o zmianę zapisu na Lampa rtęciowa LRF -125 W-
Wyjaśnienie: w tej pozycji należy przyjąć opis lampa rtęciowa 125 W bez symboli
- Poz. 29 Proszę o wyjaśnienie zapisu: odgałęźnik biały pusty
Wyjaśnienie: puszka n/t hermetyczna
- Poz. 48 Proszę o podanie długości szyny TS-35
Wyjaśnienie: 35 cm
- Poz. 103 Proszę o podanie dodatkowych informacji określających zacisk
ochronny PE-35

- Wyjaśnienie: zacisk ochronny na euro szynę
- Poz. 107 Proszę o wyjaśnienie zapisu złącze obudowane ZNI 63 Pm (lub podanie producenta , na podstawie którego powstał zapis)
Wyjaśnienie: skrzynia hermetyczna na zewnątrz na zabezpieczenie główne
 - Poz. 122 Proszę o podanie długości pręta uziomowego
Wyjaśnienie: 2 mb
 - Poz. 125 Proszę o wyjaśnienie zapisu: zaślepka
Wyjaśnienie: zaślepka na puste pola wyłącznika nadmiarowo prądowego
 - Poz. 127 Proszę o podanie czy jest to licznik bezpośredni czy zasilany przez przekładniki
Wyjaśnienie: licznik bezpośredni
 - Poz. 128 Proszę o określenie rodzaju montażu wysięgnika do opraw sodowych
Wyjaśnienie: montaż na obejmę
 - Poz. 129 Proszę o wyjaśnienie zapisu: Rozdzielnica Zn
Wyjaśnienie: złącze n/t hermetyczne
 - Poz. 133 Proszę o wyjaśnienie zapisu: ucho przelotowe
Wyjaśnienie: ucho przelotowe do „warkocza”
 - Poz. 32 i 34 Oprawy OUS produkowane są od mocy 150 W, proszę o wyjaśnienie zapisu.
Wyjaśnienie: oprawy OUS produkowane są od mocy 70 W