

Odpowiedź na zapytanie do wszystkich Wykonawców

Dotyczy przetargu znak: 16/2010/DZP na wymianę przyłącza napowietrznego i remont instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym położonym w Żyrardowie przy ul. 1 Maja 33.

Zapytanie do SIWZ brzmiało:

1. W której pozycji w przedmiarze robót wyceniono demontaż skrzynek rozdzielczych.
2. W której pozycji w przedmiarze robót wyceniono demontaż wysięgnika rurowego wraz z linkami odciągowymi zdemontowanego przyłącza napowietrznego.
3. W której pozycji w przedmiarze robót wyceniono uzupełnienie cegłami wnęk po zdemontowanych rozdzielniach i ich tynkowanie.
4. W której pozycji w przedmiarze robót wyceniono materiał do zaprawiania wykutych bruzd. Informujemy, że w Katalogu Nakładów Rzeczowych istnieje norma na wykonanie tej czynności.
5. W której pozycji w przedmiarze robót wyceniono zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi przed uszkodzeniami w czasie prac.
6. W której pozycji w przedmiarze robót wyceniono badanie ochrony przeciwporażeniowej w lokalach mieszkalnych i lokalu usługowym po modernizacji instalacji.
7. W przedmiarze robót poz. nr 6 występuje niezgodny opis wykonania czynności.
8. W przedmiarze robót poz. 34 zastosowano ilość 15m, z projektu wynika 21m x 4szt=84m. Jaki rodzaj kabla zastosować i jaką wartość obmiaru przyjąć do kosztorysowania.

Odpowiedź:

Pytanie 1-6: Pozycji nie ujętych w przedmiarze, nie należy liczyć.

Pytanie 7: Powinno być wpisana podstawa– KNNR-9(0303-05)

6 d.1	KNNR – 9 (0303-05)	Demontaż przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju 6-35 mm ² z rur instalacyjnych 40	m m	40.000	
				RAZEM	40.000

Pytanie 8: Zastosować zgodnie z kosztorysem ślepy umieszczonym na stronie internetowej.