

Żyrardów, dnia 10 listopada 2010 r.

WYJAŚNIENIA do treści SIWZ


Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 176/DZP/2010 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wymiana stolarki okiennej w lokalach nr 2, 3, 5, 7, 9, 12, 17 w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym położonym przy ul. Dittricha 3 w Żyrardowie”.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o., działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) udziela wyjaśnień w kwestiach budzących wątpliwości dotyczących SIWZ.

Zapytania do SIWZ brzmiały:

1. Proszę o podanie funkcji wszystkich skrzydeł (rozwierne, rozwierno-uchylne, nie otwierane)?

Odpowiedź: **Schemat.**



2. Proszę o podanie wymiarów lufcików (wysokość) oraz sposób otwierania (całe skrzydło uchylane ze szprosem konstrukcyjnym czy np. dwa skrzydła rozwierne).

Odpowiedź: **Całe skrzydło uchylane ze szprosem.**

Wymiary w świetle ramy dla wysokości:

- **1.88, h-ok 45cm,**
- **1.62, h-ok. 35cm,**
- **2.10, h-ok. 50cm,**

3. Jakie szprosy państwo wymagają (wewnątrz szybowe, wiedeńskie, konstrukcyjne)?

Odpowiedź: **Szprosy w konstrukcji ramy, przy czym cała szyba.**

4. Jakie słupki mają być w nowych oknach (stałe czy ruchome)?

Odpowiedź: **Nie ma słupka w oknie (natomiast ma być poziomy ramiak oddzielający skrzydła od naświetla).**