

Żyrardów, dnia 10 maja 2010r.

WYJAŚNIENIA do treści SIWZ

Zapytania do SIWZ brzmiały:

1)W zakresie przeglądów jest przegląd ogólny instalacji elektrycznej. W wykazie pracowników brak elektryka. Kto ma to wykonać. Przegląd elektryczny będzie ogłoszony w późniejszym terminie i proszę tam to umieścić, lub dołożyć w siwz konieczność posiadania elektryka.

Odpowiedź:

Wykonawca odnośnie pkt. 19, ma określić stan techniczny instalacji elektrycznej (stara, nowa), kompletność osprzętu (puszki, kontakty itp.), wskazana uwaga o ewentualnej konieczności wykonania okresowego przeglądu skuteczności zerowania i rezystancji izolacji, zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego; obecność instalacji odgromowej (jest?, nie ma?). Natomiast badanie instalacji określone w art. 62 ust 1 pkt 2) PB będzie objęte odrębnym postępowaniem.

2) Koperta ma być 1 z nazwą i adresem wykonawcy, poczta bez adresu zwrotnego nie przyjmuje listów.

Odpowiedź:

Pkt SIWZ 11.15 *Koperta wewnętrzna, poza oznakowaniem tak jak zewnętrzna, musi być opisana nazwą i adresem Wykonawcy.*

Powyższy zapis oznacza tylko, że na kopercie wewnętrznej powinien znaleźć się adres nadawcy, ale nie oznacza, że w przypadku wysyłania ofert pocztą nie może być koperta zaadresowana zgodnie z wymogami poczty.

P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.
Prezes zarządu

inż. Jerzy Dąbkowski

P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.
PROKURENT

mgr Izabela Kucharska