



**PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ „ŻYRARDÓW” Spółka z o.o.**

**96-300 Żyrardów ul. Konarskiego 2d**

tel. (+48) 46-855-16-18, 46-855-17-98; fax 46-855-14-58

• Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000055420 • NIP 838-00-00-475 • Regon 750086647

• Kapitał zakładowy: 12 567 000 zł. Banki: • PKO BP SA w Warszawie 40 1440 1299 0000 0000 0187 8824 • PL44 1440 1101 0000 0000 1493 7528 (EUR)

• Bank BGZ BNP Paribas SA w W-wie O/w Żyrardowie 73 2030 0045 1110 0000 0205 7810



Żyrardów dn. 14.06.2016r

**Przedsiębiorstwo  
Gospodarki Mieszkaniowej  
Żyrardów Sp. z o.o.  
96-300 Żyrardów  
ul. A. Krajowej 5**

PEC/TT/1664/2016

**Warunki techniczne Nr TZP/10/06/2016 przyłączenia do sieci ciepłowniczej niskich parametrów budynku mieszkalnego przy Limanowskiego 24 działka nr. ewid. 2588/16 w Żyrardowie.**

**Na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15.01.2007 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 92) w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych oraz wniosku z dnia 18.05.2016r określa się warunki przyłączenia budynku przy ul. Limanowskiego 24 w Żyrardowie.**

**A. Wnioskodawca**

**Wspólnota Mieszkaniowa  
96-300 Żyrardów  
ul. Limanowskiego 26**

**B. Informacje dotyczące obiektu**

- B.1. Lokalizacja obiektu: 96-300 Żyrardów ul. Limanowskiego 24  
B.2. Budynek zasilany z węzła grupowego: budynek gospodarczy działka nr ewid.2626/6  
B.3. Dane dotyczące obiektu:  
powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń (m<sup>2</sup>) 258,80  
kubatura ogrzewanych pomieszczeń (m<sup>3</sup>) 650  
przeznaczenie obiektu: budynek mieszkalny  
B.4. Instalacje odbiorcze:  
materiały instalacji odbiorczych: stal, miedź,  
parametry centralnego ogrzewania: temperatura czynnika 80/60°C: ciśnienie dop. 600kPa  
B.5 Moc cieplna zamówiona  
moc na potrzeby centralnego ogrzewania 25 kW  
moc całkowita 25 kW

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

- C. Granicą własności są kolnierze zaworów odcinających po stronie niskich parametrów, przed kolektorem rozdzielającym w budynku przy ul. Limanowskiego 24.**  
**D. Granica eksploatacji jest zdefiniowana jak własność.**  
**E. Miejscem dostawy ciepła jest kolektor rozdzielacza w budynku przy ul. Limanowskiego 24 (klatka schodowa, gdzie wprowadzone jest przyłącze – rysunek w załączeniu).**

**F. Miejsce zainstalowania**

F.1. Układ pomiarowy na c.o. po stronie niskich parametrów zainstalowany na powrocie w budynku przy ul. Limanowskiego 24.

**G. Czynnik grzewczy**

G.1. Maksymalna temperatura wody sieciowej: zima 80°C

**H. Wymogi dotyczące sieci przyłącza**

H.1. Miejscem włączenia przyłącza ciepłowniczego niskich parametrów zasilającego budynek jest sieć niskich parametrów 2xDN50 biegnąca na działce nr. ewid. 2588/20.

H.2. Średnica przyłącza ciepłowniczego do budynku zgodnie z projektem technicznym.

H.3. Przyłącze do budynku będzie realizowane przez Dostawcę na warunkach Prawa Energetycznego.

**I. Wymogi dotyczące pomieszczenia kolektora rozdzielacza.**

I.1. Pomieszczenie musi być zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych.

I.2. Układ technologiczny:

- a/ ciepłomierz montowany na powrocie niskich parametrów z przepływomierzem ultradźwiękowym, mierzącym energię na potrzeby centralnego ogrzewania, zasilany baterią wewnętrzną zliczający i rejestrujący moc szczytową.

**J. Wymagania formalne**

J.1. Dokumentacja powinna być sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r (Dz. U. nr 120 z dn. 10.07.2005r. poz.1133) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

J.2. Stosowane materiały muszą posiadać aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie

J.3. Warunki przyłączenia ważne są trzy lata od daty ich określenia.

J.4. Projekt Techniczny instalacji wewnętrznej c.o. należy uzgodnić u Dostawcy na etapie projektowania.

PROKURENT  
  
Barbara Zdunik

PREZES ZARZĄDU

  
Jan Kalman



